

Beslutningsforslag til Inatsisartut om at Naalakkersuisut anmodes, om at anskaffe et elværk i Qeqertat

(Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut)

Svarnotat

(Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik)

1. behandling

Jeg takker Kristian Jeremiassen for det fremsatte beslutningsforslag. Jeg har tidligere på året besvaret et § 37 stk. 2 spørgsmål om opførelsen af et elværk i Qeqertat.

Naalakkersuisut vil gerne gentage sin holdning til dette spørgsmål.

Forslagsstilleren betoner, at elværket kan finansieres ved Naalakkersuisuts prioritering af midler og opgaver samt at opførelsen af et elværk i Qeqertat er omfattet af Nukissiorfiits forsyningspligt. Dette bygger på en misforståelse.

Qeqertat er *ikke* omfattet af Nukissiorfiits forsyningspligt og forslaget vil betyde, at der skal afsættes flere midler over finansloven til Nukissiorfiit.

Der er ikke i dette års finanslov eller i forslag til finansloven for 2012 afsat midler til et elværk i Qeqertat.

Naalakkersuisut er pålagt at finde besparelser på mange områder, samtidig med at vi skal prioritere store infrastrukturinvesteringer. Derfor er Naalakkersuisut nødt til at foretage en stram prioritering af Landskassens midler.

Jeg har forståelse for beboernes situation i Qeqertat og de vanskeligheder det må medføre i dagligdagen, at der ikke er offentlig elforsyning.

Men at opføre et bygdeelværk med tilhørende distributionsnet vil koste mellem 5 og 9 millioner kr. i anlægsinvesteringer. Udover anlægsomkostningerne vil der desuden være løbende udgifter til driften af elværket.

Skønsmæssigt vil dette medføre en produktions pris på mellem 20 – 50 kr. pr. kWh (kilowatt time). Prisen vil afhænge af opførelsesomkostningerne og hvor meget el, der sælges til kunderne. Til sammenligning med nogle af de mindste bygder som Nukissiorfiit forsyner, er denne pris høj. I 2010 i Qqaatsut kostede det 10,89 kr. at producere én kWh. og i Igaliku kostede det 5,53 kr. pr. kWh.

Da den kostægte pris ville overstige maksimal tariffen, betaler de dog kun maksimaltariffen der er i dag er på 3,48 kr. pr. kWh.

Naalakkersuisut ønsker at indgå i et samarbejde med Qaasuitsup Kommunea for at få belyst de erhvervsmæssige vækstmuligheder i Qeqertat, ligesom vi er meget opmærksomme på at inddrage hele Qaanaaq-området i den Regionale Udviklingsstrategi.

Med disse bemærkninger skal jeg på Naalakkersuisuts vegne indstille, at det fremlagte beslutningsforslag afvises.